

Ilmanvaihtolaitteistot tarkastusasiakirjan yhteenvedolomake

Ennen loppukatselmusta lomake tallennetaan Lupapisteeseen
Kopio annetaan ilmanvaihtolaitteistoiden loppukatselmuksessa

Rakennuslupa- tai Lupapiste-tunnus		
Osoite	Toimenpide	
Rakennushankkeeseen ryhtyvä		puh.
IV-suunnittelija		puh.
IV-työnjohtaja		puh.
IV-työnjohtaja rajattu vastuualue		puh.
Työvaihetarkastus / Vastuuhenkilö	pvm.	Varmennusmerkintä Allekirjoitus
IV-töiden aloitusvalmius: rakennuslupa lainvoimainen, suunnitelmat leimattu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
IV-aloituskokous pidetty Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Kanaviston asennukset tarkastettu (kannake, liitos, puhdistettavuus) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Ilmanvaihtolaitteiston tiiviys todettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Palopeltien asennus tarkastettu ja asennustodistukset tehty Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Lämpö- ja paloeristykset tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
IV-järjestelmän puhdistettavuus tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
IV-järjestelmän puhtaus tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Ilmanvaihdon päätelaiteet tarkastettu (tulo- ja poistoventtiilit) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Ilmamäärät mitattu ja säädetty (pöytäkirja) Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
IV-järjestelmän ominaissähköteho (SFP-luku) mitattu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Ilmanvaihto tuotteiden kelpoisuus tarkastettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Toimintakokeet hyväksytysti suoritettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Äänitasomittaukset suoritettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu suunnitelmiin Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-suunnittelija		
Muutokset energiaselvitykseen esitetty pääsuunnittelijalle Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-suunnittelija		
Käyttö- ja huolto-ohjeet materiaalitodistuksineen luovutettu Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-suunnittelija		
IV-työ suunnitelmien mukainen ja käyttöön otettavissa Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
IV-loppukatselmus osittainen (käyttöönotto) pidettävissä Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
IV-loppukatselmus pidettävissä Vastuuhenkilö <input type="checkbox"/> IV-tj		
Huomautukset		