

VIERTOLAN KOULUN JOKIRANNAN OPETUSPISTEEN SISÄILMAMITTAUSTEN TILANNE

Viertolan koulun Jokirannan opetuspisteessä on tehty sisäilmamittauksia syksyn aikana.

Viidessä luokkatilassa mitattiin sisäilman olosuhteita kahden viikon ajan. Tavoitteena oli havainnoida sisäilman olosuhteita oppituntien aikana sekä ilmanvaihdon toiminnasta johtuvia paine-erojen muutoksia ja muita poikkeamia. Laitteistoilla seurattiin luokkatilojen lämpötilojen ja hiilidioksidipitoisuuden tasoa sekä sisä- ja ulkotilan välistä paine-eroa.

Mittaustulokset olivat pääsääntöisesti hyvät. Lämpötilat pysyivät sopivissa rajoissa, myös hiilidioksidipitoisuudet pysyivät pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Paine-ero seinien sisä- ja ulkopintojen välillä oli kaikissa mitatuissa tiloissa sopiva ja lähellä tasapainotilaa.

Jos huomaa oireita, joilla epäilee yhteyttä sisäilmaan, on tärkeää ottaa yhteyttä työterveys- tai kouluterveydenhuoltoon ja kertoa epäilyistään. Vain siten oireilevien määrästä saadaan kattava tieto.