



Tiedote

12.01.2023

# **MISTELIN PÄIVÄKODIN ILMANVAIHDON TOIMINNAN HÄIRIÖTILANNE ON KORJATTU**

Mistelin päiväkodin ilmanvaihtokone oli mennyt pois päältä joulukuun puolella välissä. Häiriöstä ei tullut hälytystä automaation kautta ja vika huomattiin vasta tammikuun toisella viikolla päiväkodissa olevan olosuhdeseurantajärjestelmän kautta. Häiriötilanne on nyt korjattu ja ilmanvaihto toimii normaalisti.

Olosuhdeseurantajärjestelmästä havaittiin, että päiväkodin sisäilman hiilidioksidipitoisuudet nousivat tavallista korkeammalle. Havainnoista ilmoitettiin välittömästi huoltoon, joka teki tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Häiriö ei ole aiheuttanut vaaraa päiväkodin käyttäjien terveydelle tai turvallisuudelle, mutta päiväkodin sisäilma on voinut tuntua tavallista raskaammalta viimeisien viikkojen aikana. Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä suoraan kiinteistöpalveluiden tekniseen asiantuntijaan Pertti Jäppiseen.

## **LISÄTIETOJA**

tekninen asiantuntija Pertti Jäppinen, [pertti.jappinen@vantti.fi](mailto:pertti.jappinen@vantti.fi)

sisäilma-asiantuntija Tommi Knuutinen, [tommi.knuutinen@vantaa.fi](mailto:tommi.knuutinen@vantaa.fi)