

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: Pe 5.4.2024 2024 klo 14.30–15.27

Paikalla:

~~Kari Ali-Yrkkö, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kari Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Yodit Melaku, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
~~Veronica Riihijärvi, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen~~
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Riikka Nenonen, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihtööri

KOHDE: Karhunkierroksen päiväkot

Jari Frondelius, pääsuunnittelija

Juho Leskelä, projektiarkkitehti

Jussi Hyvärilä, Vantaan kaupunki

Mikael Ström, Vantaan kaupunki

Jonna Rosenblad, Vantaan kaupunki

- Parkkipaikat: uksi esteetön autopaikka, josta esteetön sisäänkäynti
- Sisäänkäynnit katettuja ja iltakäytön sisäänkäynti on hoidettu tasonostimella
- Kulkureittien pinnat betonikiveä, leikkialueen lähellä kivituhkaa
- Opasteita porttien yhteydessä, leikkipaikan tunnistetaulu pihan yhteydessä sekä parkkipaikoilla liittyen autojen ja ihmisten kulkuun
- Sisäänkäynneillä valaistusta ja esteettömät luiskat
- Rinnetontti, jossa piha on jaettu ala- ja yläpihaan, liikkumisreitit ovat esteettömät
- Sisätiloissa on kontrastit ja valaistus huomioitu

Vammaisneuvoston lausunto:

- Esteettömällä sisäänkäynnillä olisi hyvä olla karttaopasteet.
- Opasteissa olisi hyvä olla myös kohokartta sisätilojen opasteisiin
- Lottakujalta olisi hyvä lisätä esteetön reitti sisäänkäynnille opasteilla
- Portaiden kaiteiden on hyvä jatkaa riittävän pitkään, hyvä tuoda selvitykseen näkyviin
- Hissien valintaan kiinnitettävä huomiota, ovatko sellaisia, joita heikkonäköiset henkilöt voivat myös käyttää. Kosketusnäytöt eivät toimi näkövammaisille, tulee olla selkeät näppäimet mistä painaa. Hyvä olisi olla myös ääniohjaus, eli hissi kertoisi missä mennään, ja mennäänkö ylös vai alaspäin.
- Muistutus käyttöturvallisuusasetuksen huomioimisesta, kun on kyseessä pienten lasten rakennus, portaiden sivuseinämien kaiteen ja portaan välisen etäisyyden huomioiminen.

KOHDE: Vaskivuoren lukion laajennus

Jari Frondelius, pääsuunnittelija

Juho Leskelä, projektiarkkitehti

Josee Courtemanche, Vantaan kaupunki

Sara Kankaanpää, pääsuunnittelija, Tähti-Set Oy

Pinja Mikkola, arkkitehti, Tähti-Set Oy

Anu Aho, Parmaco

- Sisäänkäynnillä on luiska, joka on katettu
- Oleskelualueilla ulkona on esteettömät istuinpenkit, valaistus on ylhäältä alaspäin ja tehokas
- Hississä painikkeet kohokuvioiset, ääniopastus ja käsikaide
- Vanhalta uudelle puolelle pääsee tasonostimen avulla, luiska ei mahdu tilan ahtauden vuoksi
- Pyöräkatoksen kohdalle tulee kivituhkaa pinnoitteeksi, sisäänkäynnin kohdalla asfaltti

Vammaisneuvoston lausunto:

- Opastesuunnittelussa tulee huomioida kaikista suunnista eri tavoin toimintarajoitteiset henkilöt (kuulo- ja näkövammaiset, neuropsykiatriset haasteet omaavat, liikkumisesteiset). Opasteiden lisäksi tulee huomioida, että niihin on riittävä ohjeistus saavutettavissa. Jossain täytyy kertoa se, miten esteettömyyteen liittyvää tekniikkaa kuten äänimajakat, induktiosilmukat käytetään. Opastesuunnitteluun hyviä esimerkkejä löytyy RT-korteista. Opasteisiin voisi laittaa myös puheella tulevaa informaatiota, kuten mistä suunnasta löytyy mikäkin asia. Älykäs äänimajakka on hyvä ratkaisu, jota henkilö voi itse käyttää omalla sovelluksella.
- Ulko-oven kohdalle olisi hyvä saada painikkeellinen ulko-ovi