



Koy Vantaan Lummetie 2

Koy Vantaan Lummetie 2 Simonkallion koulun tiloihin on asennettu 720 degree järjestelmän olosuhdemittaukset ja olosuheraportti sisäilman laadusta helmikuun osalta on toimitettu käyttäjille. Käyttäjiltä on tullut toiveita antureiden siirroista ja asiaa selvitetään 720 degree toimittajan kanssa.

Koulun tilassa 339.2 on tehty ilmanvaihtoteknisiä säätöjä ja äänitasoja on saatu laskettua. Tilannetta seurataan ja tehdään tarvittaessa lisää toimenpiteitä tarpeen mukaan. Kiinteistöllä uusitaan ilmanvaihtokoneita kevään 2025 aikana.

Rambolin toimesta on kiinteistöllä menossa kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset, joita tehdään kevään 2025 aikana.

Rambolin kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten raportti ei ole vielä valmistunut ja tutkimukset jatkuvat kevään 2025 kohteella.

Julkisivu- ja vesikattotutkimukset kesällä 2025

Tiloissa jatkuu kuntokartoituksen perusteella sisäilman laadun parantamiseksi seuraavat korjaukset:

- Vesikatto korjaukset: paikalliset korjaukset kevät 2025
 - Katon rakenteiden korjaukset ja katon kartoitus uusien vuotojen välttämiseksi.
- Julkisivu korjaukset: Ikkunapellitys tiivistykset maaliskuu 2025 ja elementtisaumakorjaukset kevät 2025
- Havaittujen kuitulähteiden poistamista, tiivistämistä tai pinnoittamista.
- IV, alakatot, akustolevyt, väliseinät korjataan.
- Jäähdytyspattereiden tarkastus ja puhdistus.
- Kuilujen epäpuhtauslähteiden poistaminen ja läpivientien tiivistäminen.

Koulun tilojen korjaukset jatkuvat:

- Korjattavat tilat on osastoitu.
- Tilojen ennallistaminen kevät 2025

Työt sovitaan etukäteen käyttäjän kanssa ja työ pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen, mutta pyydämme varautumaan tiloissa käynneille mahdollisuuksien mukaan.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä!

Ystävällisin terveisin,

Anneli Pirilä
anneli.pirila@newsec.fi
Sisäilma-asiantuntija
Newsec