



VALAISTUKSEN OHJAUS:
Puiston eri toiminta-alueiden (alueet 1-3) valaistusta ohjataan ulkovalaistusverkon päälle / pois kytkennän lisäksi liiketunnistimin.

Valaistuksen perustaso on 20% maksimitehosta (jäljelle jäävä valovirta). Liiketunnistimet nostavat ohjattavien valaisimien valaistustason 100% 30min ajaksi. 30min kuluttua, kun liiketunnistimet eivät ole havainneet liikettä, valaistustaso himmenee 50%:iin 5 minuutiksi. Tämän jälkeen valaistus himmenee takaisin perustasolle, elleivät liiketunnistimet havaitse liikettä.

Joulu-, tammi- ja helmikuussa puiston valaistus pidetään pois päältä, jolloin myöskään liiketunnistimet eivät sytytä valaistusta.

Ohjelmoitavat alueet:
Alue-1: pylväät 101 ja 102
Alue-2: pylväät 103, 104, 108 ja 109
Alue-3: pylväät 105, 106, 107 ja 108. Pylväs 108 kuuluu kahteen alueeseen ja pylvään 108 liiketunnistin ohjaa kumpaakin aluetta (2 ja 3).

Konsult-TI

MALLIKATU
KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA

Suunnittelija	MSu 1.2.2022
Tarkastanut	MTa 1.2.2022
Mittakaava	Piirustusnumero
1:2000	12345-809