



# RAUTPIHAN PÄIVÄKOTIRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON EPÄTASAPAINOA KORJATAAN

Päiväkodissa on havaittu voimakasta epämiellyttävää hajua. Ilmanvaihtolaitteiston automaatiassa on ilmennyt puutteita ja vikoja, jotka ovat aiheuttaneet merkittäviä häiriöitä ilmanvaihtoon. Pahoittelemme tilannetta.

Ilmanvaihtokone on laitettu nyt käsikäyttöisesti päälle, minkä toivotaan helpottavan tilannetta. Ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset jatkuvat vielä ensi viikolla, ilmanvaihdon toiminta ei siis vielä ole normaalilla tasolla.

Ikkunatuuletus on tässä kohtaa hyvä lisä, sitä kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan.

Tilat ovat olleet alipaineisia erityisesti yöaikaan ja se on aiheuttanut hajuja sisätiloihin. Myös päiväaikaan ilmanvaihdon toiminnassa on ollut ongelmia.

Ensi viikon (viikko 40) aikana automaation korjaus- ja säätötoimenpiteitä jatketaan, kun tarvittavat osat saapuvat. Seuraamme säännöllisesti mittaustietoja ja antamaanne palautetta. Ilmanvaihdon puutteita kuvaa hiilidioksidipitoisuuden nousu sisäilmassa, mikä on näkynyt myös mittauksissa.

Ensi viikolla tarkastamme automaation toiminnat, kun puutteet on ensin korjattu. Siitä raportoidaan vielä erikseen.

**Lisätietoja [sisailma@vantaa.fi](mailto:sisailma@vantaa.fi)**