



KIMARAN PÄIVÄKODISSA ON TEHTY SISÄILMAKATSELMUS JA ALAPOHJATARKASTUS

SISÄILMATILANNE PÄIVÄKODILLA ON HYVÄ

Kimaran päiväkodilla on tehty edellisenä keväänä 2020 sisäilmakatselmus, jossa selvitettiin sisäilmatilannetta ja lisätutkimustarvetta. Tiloissa mitattiin paine-eroa rakenteen yli, sisäilman VOC-pitoisuutta ja rakenteiden pintakosteuksia. Sisäilmatilanne on hyvä, päiväkodin rakenteissa tai sisäilman laadussa ei havaittu juurikaan puutteita.

Katselmuksen jälkeen tehtiin alapohjan ryömintätilan tarkastus, jossa havaittiin hieman rakennusjätteitä alapohjatilassa, ilmavuotoa muutamissa kohdissa (Sali ja talotekniikkaläpiviennit), sekä paikoin alapohjan tuuletushormien tukkeumia. Alapohjatila muuten oli siistin näköinen.

Rakenteiden epätiiveyskohtien kautta sisätilaan voi päästä ajoittain ilmavuotoja alapohjatilasta, ilmavuodot myös viilentävät lattiapintaa. Lisäksi alapohjatilassa havaittiin käytön ja huollon kannalta tarpeellisia pienmuutostarpeita, jotka eivät kuitenkaan vaikuta rakenteiden kuntoon.

Päiväkodin alapohjatilassa tehdään tutkimuksissa havaittuja pienkorjaustoimenpiteitä, kuten rakennusjätteiden poisvienti ja tuulettumisen parantaminen. Muut pienkorjaukset tehdään tulevan osakorjauksen yhteydessä, pienkorjaustarpeet viedään hankkeen lähtötiedoiksi. Korjaushankkeen hankesuunnitelmien teko aloitetaan 2021–22.

Tarvitsetko lisätietoa tutkimustuloksista? Kysy lisää osoitteesta sisailma@vantaa.fi