

HENKILÖSTÖTIEDOTE: KORJAUKSET JATKUVAT KESÄLLÄ VARIAN RÄLSSITIE TILOISSA

Kesällä 2018 Varian Aviapoliksen toimipisteessä on tehty erittäin mittavia sisäilmaan liittyviä korjauksia. Lukuvuosi aloitettiin korjaustöiden ollessa kesken, ja pienehköjä viimeistelyitä jatketaan edelleen. Ilmanlaatu on vaihdellut tiloissa syksyn aikana huomattavasti. Ilmanvaihtojärjestelmää uusittiin merkittävästi, mutta sen säätäminen jatkuu vielä. Kun korjaukset ovat valmiit, syksyllä 2019 järjestetään uusi sisäilmaoirekysely henkilöstölle.

Rakennusyrityksen lisäksi oppilaitoksessa työskentelee kaikissa eri vaiheissa monen eri yrityksen työntekijöitä. Oppilaitoksen johdon vaihtumisen ja töihin osallistuvien monen eri toimijan erilaisten viestintävastuiden vuoksi henkilöstöviestintä on valitettavasti ollut liian vähäistä.

Tilannekatsaus 2019 alussa

Vuodelle 2018 suunnitellut rakentamiseen liittyvät työt on saatu tehtyä, samoin valtaosa korjausten takuuna tehtävän puutelistan töistä. Joitakin puutelistan viimeistelyitä tehdään vielä. Ilmanvaihtokoneet on uusittu ja kanavat mitoitettu uudestaan niin, että ne vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Tilamuutoksia on tehty mm. sosiaalituloissa. Remontoidulla alueella on kaikki pinnat sisällä uusittu, vesikatto kunnostettu ja taitto-ovet vaihdettu nosto-oviksi.

Sisäilman laatuun merkittävästi vaikuttavien ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien käyttöönotto ja säätäminen vie asennuksen jälkeen aina useita kuukausia näin monimuotoisessa rakennuksessa. Säättöjen kanssa samaan aikaan on ilmennyt erillisiä kiusallisia toimintahäiriöitä. Esimerkiksi joulukuussa halli 3:ssa on korjattu rikkoutunut lämpötila-anturi. Yksi lattiaviemäri on ollut tukossa, ja haju on levinnyt toiseen huoneeseen. Lisäksi muutama ilmanvaihtokone on pysähtynyt jäätymisongelman vuoksi, eikä hälytys ole edennyt niistä normaalisti ohjausjärjestelmästä löytyneen selittämättömän päivämäärämuutoksen vuoksi. Auditorio on ollut liian kylmä patteri- ja ilmanvaihtojärjestelmien ongelmien vuoksi, järjestelmien ilmaaminen on auttanut tilanteeseen.

Pihalla olevien taukotilojen tilanteesta ei ole tarkempaa tietoa, ne voivat olla paikallaan kesään asti, kun rakennustyöt jatkuvat ja tiloja taas tarvitaan.

Kesällä 2019 korjaukset jatkuvat kattoikkunoiden remontilla. Samassa yhteydessä korjataan katon alla olevat kosteudesta vaurioituneiden tilojen rakenteet; tiloissa monet ovat kärsineet oireista.

Oireilutilanne avoin

Opiskelijat eivät ole ilmoittaneet oireiluista. Heille lähetetään kuitenkin terveydenhuollon määrämuotoinen tiedote, jossa painotetaan oire-epäilyjen esiin tuomista.



Oireilevan henkilökunnan lukumäärästä ei ole saatavilla toimipistekohtaista tietoa Varian työterveyshuollosta. Marraskuussa koko Vantaan kouluihin, päiväkoteihin ja Variaan tehdystä sisäilmaoirekyselystä ei ole vielä saatavilla tietoa. Syksyllä 2019 järjestetään kuitenkin Aviapoliksen henkilökunnalle uusi sisäilmaoirekysely, kun korjaukset on saatu valmiiksi, sisäilman laatu tasaantunut ja oireilun määrä sisäilmaan suhteutettuna vakiintunut. Oirekyselyn toteuttaa työterveyshuolto ja sen tilaa osaamispalveluesimies.

On erittäin tärkeää, että sekä opiskelijat että henkilöstö tuovat mahdolliset sisäilmasta johtuvat oireilut esiin terveydenhuollossa, jotta hoito voi alkaa. Ilmoittakaa edelleen minulle oireilutiloista, jotta pystymme tekemään tilannetta helpottavia toimenpiteitä oireista kärsiville.

Vantaan strateginen tavoite on, että kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee. Tähän myös tähdätään kesällä jatkuvilla korjaustoimilla. Varian Aviapoliksen korjauksiin satsataan parissa vuodessa yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Toivon henkilöstöltä kestävyyttä arkityötä haittaavien töiden keskellä, tavoitteenamme on saada työskentelytilamme hyvään kuntoon.

Matti Hallikainen, osaamispalveluesimies